

АО «Завод «Инвертор» проводит конкурс на проведение испытаний по ЭМС.

Техническое задание на проведение испытаний на ЭМС.

1. Объем испытаний для ЭМС (5 ед. изделия):

- Выпрямитель: «В-ТПП-800-220-УХЛ4» – 1 ед.
- Агрегат бесперебойного питания: «АБП-100-400-50-220-УХЛ4» * – 1 ед.
- Агрегат бесперебойного питания: «АБП-40-400-50-220-УХЛ4» ** – 1 ед.
- Инвертор – «И-ПТПТ-577-400-50-УХЛ4» – 1 ед.
- Инвертор – «И-ПОПТ-87-230-50-УХЛ4» – 1 ед.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* АБП-100-400-50-220-УХЛ4 из состава: Выпрямитель: В-ТПП-600-208-УХЛ4, Инвертор: И-ПТПТ-144-400-50-УХЛ4.

** АБП-40-400-50-220-УХЛ4 из состава: Выпрямитель: В-ТПП-400-220-УХЛ4, Инвертор: И-ПТПТ-58-400-50-УХЛ4.

2. Объект эксплуатации оборудования (объект ЯРБ): Ленинградская АЭС-2.

3. Требования: ГОСТ 32137, объем, применимый к указанной линейке оборудования.

4. Время проведения испытаний: Ноябрь-декабрь 2018 года. Одновременно весь объем оборудования.

5. Место проведения испытаний: Площадка АО «Завод «Инвертор». Выезд на место Заказчика.

6. Требования к ИЦ/ИЛ: Наличие лицензий на право конструирования и изготовления оборудования для ядерной установки, объект: Атомные станции.

7. Требования к оплате: 50%/50%. Аванс и пост оплата по факту готовности протоколов.

8. Примечание: Повтор испытаний по отдельным точкам требований ГОСТ, в случае выхода из строя оборудования и/или отдельных компонентов после восстановления.

9. Выдача разрешительной документации: Протоколы испытаний на каждую единицу изделия с выдачей заверенной копии лицензий, свидетельств поверки СИ и протоколов аттестации на ИО.

10. Дополнительные обязательные требования к ИЦ/ИЛ:

- Признание результатов протоколов в АО «Концерн Росэнергоатом».

- Опыт работы в данной области не менее 5 лет.

- Сдача оборудования представителям Заказчика при проведении испытаний по отдельным точкам.

- Выдача рекомендаций и других технических решений в случае необходимости в доработке изделия.

11. Технические требования и другие требования по эксплуатации: По отдельному запросу.

По всем вопросам обращаться:

Исполнительный директор

АО "Завод "Инвертор"

Зуйков Евгений Викторович

460048. г. Оренбург, проезд Автоматики, дом 8.

Тел.: +7 (3532) 48-24-48. Факс: +7 (3532) 48-24-51.

Моб. тел.: +7 922-621-38-53.

Внутренний № тел.: 3-20.

E-mail: zujkov@sbp-invertor.ru, zujkov@mail.ru.

ICQ: 447094357, Viber/WhatsApp: +7 922-621-38-53.